



检测报告

TEST REPORT

报告编号: S2308024N-3

委托单位:	阜南绿色东方环保能源有限公司
受检单位:	阜南绿色东方环保能源有限公司
项目名称:	阜南县生活垃圾焚烧发电项目 2023年8月份环保检测(炉渣)
检测类别:	委托检测

安徽圣泰检测科技有限公司
AN HUI S-TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD.



检测报告

S2308024N-3

1、样品信息

受检单位名称	阜南绿色东方环保能源有限公司	受检单位地址	阜阳市阜南县苗集镇平安村
样品类别	固体废物	样品性状	臭、黑、颗粒状
采样日期	2023.08.09	检测时间	2023.08.09-08.14
采样人员	卫宇、崔海洋		

2、检测结果

2.1 固体废物检测结果

采样日期：2023.08.09

采样点位	检测项目	检测结果	检出限	标准限值	单位
炉渣库	热灼减率	4.01	0.2	5	%

注：标准限值来源《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表1及其修改单，执行标准由客户提供。

3、检测信息

3.1 检测依据及方法

检测类别	检测项目	检测依据/方法
固体废物	热灼减率	《固体废物 热灼减率的测定 重量法》（HJ 1024-2019）

3.2 检测设备信息

检测类别	检测项目	设备名称及型号	设备管理编号
固体废物	热灼减率	电子天平/BSA124S	JC-022.2
		电热恒温鼓风干燥箱/DHG-9140A	JC-015.1
		程控箱式电炉/SXL-1008	JC-016.1

*******报告结束*******

编制：

董光明

审核：

签发：

杨雷

签发日期
(检测报告专用章)



